

Показники якості питної води за III кв.2022року

дата відбору	Запах бали	Присмак бали	кольоровість градуси	каламутність мг/лм3	Водневий показник рН	Окисненість мгО2/лм3	Азот			Загальна жорсткість мг-екв/лм³	Сухий залишок мг/лм3	Хлориди мг/лм3	сульфати мг/лм3	Залізо загальне мг/лм3	Марганець мг/лм3	загальні коліформні бактерії	e.coli	ентерококи	загальне мікробне число
							Аміаку мг/лм3	Нітритів мг/лм3	Нітратів мг/лм3										
Норма	≤2	≤2	≤20	≤2,6	6,5-8,5	≤ 5,0	≤ 0,5	≤ 0,5	≤50	≤7	≤ 1000	≤ 250	≤ 250	≤0,2	≤ 0,05	відсутність	відсутність	відсутність	≤50
Станція водопідготовки м. Ірпінь																			
до очищення	2	0	12	0.13			0.56		<0,1				0.3	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		2
після очищення	0	0	0	0	7.55	2	<0,1	0.005	<0,1	4	310	7.09	5.67	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	1.6	0											відсутні	відсутні	відсутні		6
Станція водопідготовки м. Ірпінь																			
до очищення	1	0	5.1	0.23	7.46	2	0.55	<0,003	<0,1	5				<0,1	0.05	відсутні	відсутні	відсутні	2
після очищення	0	0	0	0		2	<0,1	0.003	<0,1	5	324	6.38	10.8	<0,01		відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		2
Станція водопідготовки смт.Ворзель																			
до очищення																			
після очищення																			
Розподільча водопровідна мережа																			
	1	0	10	0.63											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки смт.Гостомель																			
до очищення	1	0	0	0			0.52						0.34	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.47	2	<0,1	0.003	<0,1	3.75	225	7.44	3.6	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	6
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки смт.Гостомель																			
до очищення	2	0	3.5	0			0.56						0.26	0.04	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.44	1.6	<0,1	0.005	<0,1	3.5	210	7.36	<2,0	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	4
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		6
Станція водопідготовки м.Буча																			
до очищення																			
після очищення																			
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	5	0											відсутні	відсутні	відсутні		12